


ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ «Пирон-6»



**Этикетка
БФЮК.425152.045 ЭТ**

1 Общие сведения об изделии

1.1 Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Пирон-6» (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге размыканием контактов реле.

1.2 Извещатель устойчив к воздействию внешних засветок и радиопомех.

1.3 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ диапазона.

1.5 Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

1.6 В извещателе предусмотрены два двухцветных (красного и зеленого цветов) световых индикатора для контроля работоспособности.

1.7 В извещателе предусмотрены четыре переключателя «1», «2», «3», «4», которые позволяют выбирать дальность действия при изменении высоты установки извещателя, устанавливать режим тестирования, запоминания тревоги и отключать световые индикаторы.

1.8 Извещатель формирует семь видов извещений:

- о времени технической готовности – размыканием контактов реле, дублируемым периодическим включением индикатора красным цветом в течение 1 мин;
- о нормальном состоянии – замыканием контактов реле, при выключенных световых индикаторах;
- о тревоге – размыканием контактов реле, дублируемым включением световых индикаторов красным цветом на время не менее 2 с;
- о неисправности при:

1) снижении напряжения питания ниже 8,9₁ В – размыканием контактов реле, дублируемым периодическим однократным включением световых индикаторов зеленым цветом в течение 15 мин;

2) температуре окружающего воздуха выше +60⁺⁵ °С – размыканием контактов реле, дублируемым двукратным включением световых индикаторов зеленым цветом в течение 15 мин;

3) отрицательном результате самотестирования – размыканием контактов реле, дублируемым трехкратным включением световых индикаторов зеленым цветом;

- запоминание извещения о тревоге – включением светового индикатора зеленым цветом через 5 мин после выдачи извещения о тревоге на время 15 мин.

2 Особенности извещателя

- Потолочная установка.
- Чувствительные элементы – два двухплощадных пироприемника.
- Температурная компенсация обнаружительной способности.
- Уникальная линза создает объемную зону обнаружения с высокой плотностью заполнения, обеспечивающую высокую вероятность обнаружения нарушителя со всех направлений.
- Защита от проникновения насекомых к пироприемнику.
- Микропроцессорная обработка сигнала.
- Выбор режимов тестирования, высоты установки, запоминания тревоги и светодиодной индикации.
- Режим самотестирования.
- Рассчитан на подключение к источнику питания постоянного тока с выходным напряжением (9...15) В.

3 Технические характеристики




Рисунок 1 – Диаграмма зоны обнаружения

Таблица 1

Параметр	Значение
Размер зоны обнаружения (диаметра проекции) при высоте установки:	- 5 м - 2,5 м не менее 9 м не менее 4,5 м
Напряжение питания	9...15 В, ток 17 мА
Выходные контакты реле	замкнуты извещение «Норма», ток 30 мА, напряжение 72 В
Длительность тревожного извещения	не менее 2 с
Зона обнаружения	объемная конусообразная. 10 дальних зон, 1 средняя, 1 ближняя
Дальность действия при высоте установки 5 м и 2,5 м	выбирается переключателем «1»
Диапазон рабочих температур	от минус 40 до +55 °С
Относительная влажность воздуха при +25 °С без конденсации влаги	98 %
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP41
Габаритные размеры (диаметр х высота)	не более 105 х 45 мм
Масса	не более 100 г
Средний срок службы	8 лет

4 Комплектность

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол.
БФЮК.425152.045	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Пирон-6»	1 шт.
БФЮК.425152.045 ЭТ	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Пирон-6». Этикетка	1 экз.

5 Область применения

Извещатель может устанавливаться в квартирах, а также магазинах, офисах, музеях, на промышленных объектах.

6 Выбор места установки извещателя

Извещатель предназначен для использования в закрытых отапливаемых помещениях. При выборе места установки извещателя следует обратить внимание на то, что зону обнаружения (далее – ЗО) не должны перекрывать непрозрачные предметы (шторы, комнатные растения, шкафы, стеллажи и т. п.), а также стеклянные и сетчатые перегородки. В поле зрения извещателя по возможности не должно быть окон, кондиционеров, нагревателей, батарей отопления.

Провода питания и шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых электрических кабелей.

7 Установка извещателя

- Снимите крышку извещателя, повернув крышку против часовой стрелки до упора в пазе на наружном кольце основания извещателя, а затем поднимите крышку (рисунок 2).

- Снимите печатную плату, отжав защелку на основании.

- Просверлите в основании корпуса отверстия (рисунок 2), которые будут использоваться для прокладки проводов и крепления извещателя.

- Выбрав место установки, разметьте отверстия для монтажа с учетом положения отверстий на основании извещателя, просверлите отверстия в месте крепления.

- Вставьте провода в отверстие в основании извещателя, оставив несколько сантиметров для закрепления внутри корпуса при подключении к колодкам.

- Закрепите основание извещателя на выбранном месте.
- Установите печатную плату на место.




Рисунок 2 – Основание и крышка извещателя

8 Подключение извещателя

- Клеммы для подключения извещателя находятся на печатной плате.

- Выполните соединения согласно рисунку 3.

- Установите переключатели «1», «2», «3», «4» в соответствии с конкретными условиями применения согласно п. 9 настоящей инструкции).

- Установите на место крышку извещателя. Для этого выступ на крышке вставьте в паз на наружном кольце основания, нажмите на крышку и поверните по часовой стрелке до упора.




Рисунок 3

9 Установка переключателей

Таблица 3

Режим	Переключатель	Положение переключателя	
		ON	OFF
Высота установки	«1»	«5 м»	«2,5 м»
Тестирование (определение) зоны обнаружения	«2»	ZONE Тестирование	ALARM Нормальная работа
Индикация тревоги	«3»	IND Включен	OFF Отключен
Запоминание тревоги	«4»	MEM Запоминание вкл.	OFF Запоминание откл.

10 Светодиодная индикация

Двухцветные светодиоды на передней крышке используются для индикации состояния извещателя.

Таблица 4

Извещение	Цвет светодиода	Состояние светодиодной индикации. Время
«Время технической готовности»	красный	включается с частотой 1 Гц в течение 60 с после подачи питания
«Норма»	-	индикация отсутствует
«Тревога»	красный	индикация включена в течение 3 с
«Неисправность»	зеленый	одно-трехкратное включение с периодом 3 с в соотв. с п. 14
«Запоминание тревоги»	зеленый	индикация включается через 5 мин после извещения «Тревога» на 15 мин
Определение положения ЗО	красный	Включение на 0,25 с при пересечении каждого луча ЗО. Длительность режима 5 мин после времени технической готовности

11 Включение и проверка извещателя

Для высоты установки 5 м переключатель «1» установить в положение ON («5 м»). Если высота потолков помещения менее 3 м переключатель «1» рекомендуется установить в положение OFF («2,5 м»). При этом обеспечивается более высокая помехоустойчивость извещателя. В небольших помещениях с повышенной помеховой обстановкой рекомендуется включать извещатель в этом режиме.

После включения питания в течение одной минуты проводится самотестирование извещателя (проверка напряжения питания, температуры окружающей среды, тестирование усилительного тракта), индикатор мигает красным цветом (независимо от положения переключателя «3»), контакты реле разомкнуты.

При этом необходимо исключить любые движения в ЗО, т. к. они могут привести к выдаче извещения о неисправности.

12 Проверка работы

По окончании времени технической готовности извещатель переходит в дежурный режим и способен выдавать извещение о тревоге. Высокая плотность заполнения ЗО извещателя позволяет обнаруживать нарушителя, передвигающегося в любом направлении. Для определения границ зоны обнаружения проводится тестирование и проверка чувствительности.

Режим тестирования

Положение переключателей: «3» — ON, «2» — ON.

Этот режим предназначен для определения положения каждого луча ЗО. При пересечении каждого луча ЗО индикатор будет включаться на 0,25 с. Оптимальная скорость перемещения на максимальной дальности — 0,5 м/с.

Примечание — В этом режиме отсутствует световая индикация тревожного извещения, которое выдается размыканием контактов реле.

При отсутствии движения в охраняемой области индикатор включаться не должен. После 5 мин режима тестирования извещатель переходит в режим нормальной работы — при положении переключателя «3» — ON выдача тревожного извещения индицируется включением индикатора на время 3 с.

Проверка чувствительности

Положение переключателей: «3» — ON, «2» — OFF. Этот режим предназначен для определения чувствительности извещателя (расстояние, которое можно пройти по ЗО до момента выдачи извещения о тревоге). Извещение о тревоге выдается после 2–5 шагов в ЗО (в зависимости от высоты установки и направления перемещения) на время 3 с.

Каждый раз после выдачи тревожного извещения остановитесь, подождите пока индикатор выключится, после чего подождите еще 8–10 с, прежде чем продолжать проход через ЗО.

Примечание — В диапазоне температур, близких к 36 °С, включается термокомпенсация, что позволяет сохранять обнаружительную способность извещателя.

13 Отключение индикатора

Для маскирования работы извещателя предусмотрен режим отключения индикатора. Переключатель «3» — OFF. В этом режиме не отображается индикация извещения «Тревога».

14 Запоминание тревоги

Переключатель «4» — ON. Индикатор включается зеленым цветом через 5 мин после выдачи извещателем тревожного извещения. Длительность индикации 15 мин. При переводе переключателя «4» из положения ON в OFF происходит сброс индикации «Память тревоги».

15 Самотестирование и индикация неисправностей

Извещатель автоматически проводит самотестирование. При этом проверяется:

- работоспособность приемника с усилителем;
- напряжение питания;
- температура окружающей среды.

Извещатель выдает извещение «Неисправность» длительностью 15 мин при:

- снижении напряжения питания ниже 8,9 В — размыканием контактов реле, дублируемым периодическим однократным включением светового индикатора зеленым цветом;

- превышении максимально допустимой температуры — размыканием контактов реле, дублируемым периодическим двукратным включением светового индикатора зеленым цветом;

- отрицательном результате тестирования приемника с усилителем — размыканием контактов реле, дублируемым периодическим трехкратным включением светового индикатора зеленым цветом;

После устранения причин, вызвавших неисправность, извещатель, через 15 мин, автоматически возвращается в дежурный режим. При переводе переключателя «2» из положения ON в OFF (или обратно) можно досрочно произвести сброс индикации «Неисправность».

ВНИМАНИЕ! Извещатель необходимо проверять как минимум один раз в год для контроля его работоспособности.

16 Хранение и транспортирование

16.1 Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;
- температуру окружающего воздуха от минус 50 до +50 °С;
- относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре +35 °С.

16.2 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации — не менее 4 ч.

16.3 Извещатель в транспортной таре допускает транспортирование любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, автомашинах, герметизированных отопляемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.).

16.4 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

16.5 Хранение извещателя в транспортной таре должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

17 Гарантии изготовителя

17.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий БФЮК.425152.045 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

17.2 Гарантийный срок хранения — 63 месяца со дня изготовления извещателя.

17.3 Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

17.4 Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие техническим требованиям, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

18 Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Пирон-6» БФЮК.425152.045,

номер партии _____, изготовлен в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован в ООО «НПП РИЭЛТА».

Ответственный за приемку и упаковывание

Представитель ОТК _____

месяц, год

Изм. 4 от 08.11.2024
№300908
v5i

Сделано в России

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н
Тел. /факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-60, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru